

ERSTELLT VON
John J. Agricola


DATUM
24.05.2026

NOTIZEN
—

PROJEKTSTANDORTE

PDF Schortform

- Andreasstraße 52, 10243 Berlin



AUFTRAGGEBER

Wiha

Marc Scherer
Wiha Werkzeuge, Obertalstraße 3, 78136 Schonach im Schwarzwald, Deutschland
Kundennummer: 56788887
Unser Auftraggeber

AUFTRAGNEHMER

Sparkify

John Agricola
Krautstraße 6, 10243 Berlin, Deutschland
Auftragsnummer: 007

VDE 0701/0702 - Geräteprüfung Zusammenfassung

Zusammenfassung der Geräteprüfungen nach VDE 0701/0702

3 Messungen

100% bestanden

Ergebnisse

Gesamtmessungen **3 Bestanden** **3**

Nicht bestanden **0 Ausstehend / n. a.** **0**

■ Bestanden ■ Fehlgeschlagen ■ Ausstehend

Schutzklassen-Übersicht

Schutzklasse I **1 Schutzklasse II** **2**

Prüfer: John J. Agricola

Verwendete Vorlagen: Geräteprüfung / VDE 0701/0702 Bericht

Übersicht: 3 Geräte · 5 Wiederholungsprüfungen · 3 PASS · 0 FAIL


GERÄT	BARCODE	KLASSE	PRÜFDATUM	STANDORT	MESSWERTE	STATUS
 Wasserkessel +1 WMF GmbH	JA26052503	I 220-240 V	24.05.2026 – 24.05.2028	Vorne > Obergeschoss > Ganz hinten die Küche oben rechts Keine	R _{ISO} > 19.99 MΩ · I _{EA} < 0.20 mA	PASS
			↳ Wiederholungsprüfung		—	N/A
 Mixer (Stabmixer) WMF GmbH	JA26052502	II 220-240 V	24.05.2026 – 24.05.2028	Küche > EG > Küche	R _{ISO} > 19.99 MΩ · I _{EA} < 0.20 mA	PASS
 Wasserkessel +4 MCC Trading International GmbH	JA26052501	II 220-240 V	24.05.2026 – 24.05.2028	—	R _{ISO} > 19.99 MΩ · I _{EA} < 0.20 mA	PASS
			↳ Wiederholungsprüfung		R _{ISO} > 19.99 MΩ · I _{EA} < 0.20 mA	PASS
			↳ Wiederholungsprüfung		R _{ISO} > 19.99 MΩ · I _{EA} < 0.20 mA	PASS

GERÄT	BARCODE	KLASSE	PRÜFDATUM	STANDORT	MESSWERTE	STATUS
↳ Wiederholungsprüfung			24.05.2026		R _{ISO} > 19.99 MΩ · L _{EA} < 0.20 mA	PASS
↳ Wiederholungsprüfung			24.05.2026		—	FAIL

Geprüft mit:



PAT one
 Seriennummer: 0025050077
 Firmware-Version: 1.01
 Kalibrierdatum: 21/05/2025



Berlin, 25.05.2026
 Unterschrift John J. Agricola

Unterschrift

Digitaler Zugriff



Scannen Sie den QR-Code für den digitalen Zugriff auf diesen Bericht